

## Skema for afdækning for Borgervænget 12, Brovst

Se også Sundhedsberedskabsplanen side 18: 2.1.2 Forsyningssvigt (manglende drikkevand, nedbrud af IT eller telefoni, strømsvigt mv.).

### Sådan varsles en strømafbrydelse

Hver dag kl. 14.00 vurderer Energinet, om der vil være nok strøm til det forventede forbrug i det kommende døgn. Er det ikke tilfældet, vil myndighederne varsle, at kontrolleret strømafbrydelse kan blive nødvendig

Du kan altid holde dig orienteret på [kriseinformation.dk](http://kriseinformation.dk).

N1 skriver: Er du erhvervskunde, bør du foretage en selvstændig vurdering af dine behov og undersøge om strømafbrydelser generelt giver anledning til at sikre driften. Hvis der er behov for kontinuerlig drift under strømafbrydelser, opfordrer vi til, at man installerer individuelle UPS'er eller opstiller nødgeneratorer. Vi opfordrer også til, at erhvervskunder bør teste deres nødstrømsanlæg.

**Tilmeld SMS-service** med varsel om brownout: Du kan tilmelde dig sms-service til forsyningsområde N1, som dækker vores område i Midtjylland her: <https://n1.dk/drift/sms-service>. Så får du besked om planlagte strømafbrydelser på elnettet.

### **Teknisk servicemedarbejdere Brovst:**

Christian Trudslev Bak, Brovst, tlf. 4191 2539

Henrik Sand Møller, Brovst, tlf. 4191 2558

Bo Frank, områdeleder Brovst og Fjerritslev, tlf. 4191 3049

<b>Driftsenhed</b>	<b>Er dækket af nuværende indsatsplaner?</b>	<b>Bemærkninger</b>
Om vandforsyningen virker i tilfælde af strømafbrydelse	<p>Nej, Jammerbugt Kommune har en beredskabsplan for drikkevandsforsyning, inkl. længerevarende strømsvigt, herunder nødvandsforsyninger og opmærksomhed på konsekvenser i form af manglende kloakforsyning. Den nuværende beredskabshandleplan for spildevandsforsyning er uden Brown Out scenarier. Drikkevandsplanen er koordineret med både kommunale og almene vandforsyninger.</p> <p>I forbindelse med længerevarende strømsvigt kan der for de vandværker der har en nødgenerator, eller som har mulighed for at tilkoble en mobilgenerator være på tale, for at pumpe drikkevand op. Dog MÅ VANDVÆRKERNE IKKE pumpe drikkevand ud til forbrugerne, da kloak forsyningens pumpestationer ikke virker på grund af strømsvigt og dermed kan forbrugerne ikke komme af med vandet igen (Beredskabsplaner for drikkevandsforsyninger s. 13)</p>	Toiletter, vaske mv. benyttes ikke
Beredskabsplan for "nødvand". Behov for reserve af drikkevand?	Ja, se ovenfor.	Personalet i ydelsen sørger selv for at tappe vand inden Brown Out
Styr på om kloakken virker - spildevandspumper / grundvandspumper	Ja, Jammerbugt forsyningen: Spildevand ikke kan blive pumpet videre i kloaksystemet. Spildevandet risikerer i værste fald at løbe tilbage i kældre eller blive til overløb i boligområder og vandmiljøet.	Toiletter, vaske mv. benyttes ikke
Varme	Ja, kun ydelsen kan have behov	Hvis ingen varme, kan plaider være en løsning

Mobiltelefoni	Ja, Telenor har oplyst, at de i tilfælde af strømafbrydelser aktiverer en beredskabsplan, som sikrer, at udvalgte mastepositioner fortsat kan levere mobilforbindelser i tilfælde af Brown Out. Telenor forventer derfor, at alle kunder kan foretage og besvare opkald under strømafbrydelse, ligesom der vil være adgang til mobildata (evt. med lavere hastighed i udvalgte områder). Opkald til 112 er prioriteret over alt andet i netværket.	
Ydredøre Borgervænget 12, Brovst	Dørene åbnes med sky-brik. Hvis batteriet er ok kan Paxton køre 5 dage på Batteri. Der er i alt 4 indgange. Tormax oplyser at. Skydedørene har batteri backup til ca. 5-6 åbninger.	Døre for enden af gangene, i lokale 2 og mellem kantinen og skydedøren i fronten benyttes. Husk at der skal låses, hvis døren ikke låser automatisk.
Computere		Sørg for, at tlf, bærbare og lpad er opladet inden strømafbrydelsen. Stationære pc kan ikke benyttes.  Internetdeling via mobiltelefonen til bærbar benyttes.
Internet	Telenor: Der vil være adgang til mobildata	Det er muligt at tilgå nettet via bærbar og mobildata (internetdeling)
KMD Nexus	Ja, IT: Ud over generatoren på Borgervænget 12, er der øvrige steder UPS (Batteri drift til at holde vores Fiber-ring (primært) oppe eller ingen (hverken generator eller UPS)	

<p>Nødgeneratorer</p>	<p>Ja, IT: Der er en på Borgervænget 12, Brovst med drift til at holde IT oppe i denne bygning.</p> <p>På Borgervænget Brovst, er der en nødstikkontakt med et gult klistermærke hvorpå der står ” Nødstrøm UPS Forsyning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanne Madsens kontor (lokale 22)</li> <li>• Mødelokale 1 (lokale 81)</li> <li>• Printer på ydelsesgangen (lokale 112)</li> </ul> <p>Ejendomscenteret: De gult opmærkede stikkontakter i Brovst er til særligt kritiske systemer, og kan anvendes i forbindelse med Brown Outs eller anden beredskabssituation. Disse kontakter er tilknyttet UPS og dieselnødgeneratoren, som er koblet på IT serverrummet. Disse særlige kontakter forefindes kun på Brovst administrationsbygning og Jammerbugt Rådhus, Aabybro, da der kun er serverrum på disse to lokationer. Brug af disse kontakter skal ske i dialog med IT, Henrik Beck.</p>	<p>Nødstikkontakterne er forbeholdt Hjemme- og sygeplejen, der får base på Borgervænget 12 under Brown Outs.</p>
<p>Lys</p>		<p>Brug lygte i mobiltelefon ved behov</p>

Når de kritiske funktioner på denne vis er afdækket, kan der herefter opstilles en forebyggende nødplan for hvordan situationen bedst håndteres.

NB Skriv gerne konkrete ansvarlige ud for de enkelte opgaver

## Skabelon til nødplan for Borgervænget 12, Brovst:

Udfordring	Konsekvenser (problematikker)	Nødplan (nødvendige afhjælpende foranstaltninger)	Kommunikation
Hvilket udstyr eller arbejdsgang vil blive påvirket?	Hvordan kan strømafbrydelsen påvirke vores arbejde?	Hvordan gør vi det praktisk? / Hvilke midler har vi til rådighed?	Hvor, hvordan og hvem kan / skal vi kommunikere med internt / eksternt?
Computere og telefoner mangler strøm	Kun opladet bærbare og tlf. kan benyttes.	Oplad bærbare og telefoner ved varsling	Mobilnettet virker
Arbejdstid	Personalet flekser eller arbejder hjemme	Ydelsen vil have nødbemanding, da de har stationære telefoner	Det aftales i teamet hvem der arbejder og hvem der flekser
Afhentning af arbejdsudstyr til de der skal arbejde	Skydedørene må ikke benyttes og nøddørene åbnes kun indefra.	Døren ved kantinen kan benyttes eller personalet kan åbne nøddør indefra	Det aftales i teamet, hvordan det håndteres eller meldes det ud af ledelsen?  Benyt døren mellem lokale 106 og 107 (for enden af ydelsesgangen). Pedellerne har nøgle.
Borgere	Borgere skal ikke møde op	Borgerrettede aftaler aflyses	Personale aflyser egne aftaler på tlf.  Sedler hænges op ved udgangsdørene til borgerne med nødtelefonnr.– ligger i ydelsesteamet. (Ansvarlig Ydelsen)
Udgangsdørene	Udgangsdørene med skydedør kan kun åbne/ lukke 5 gange	Nøddørene for enden af gangene benyttes ved udgang (kan ikke åbnes udefra).  Nøddør i kontor 2, mellem kontor 106/107 og kantinen låses efter brug.	Sedler hænges op ved udgangsdørene til personalet – ligger i AM mappen (Ansvarlig AMR)